

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformityConformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /**
Contact details of the ACS owner :**ITRON France**
9 rue Ampère
71031 MÂCON
France**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Compteur FLOSTAR TU165 laiton DN65**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 ACC NY 076**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 20 au 24 mars 2023
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from March 20 to 24, 2023**Commentaires / Comments :**

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

*The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.*Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.***Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****COMPTEURS FLOSTAR M/S****Références / References :** (8 articles)

TU165 laiton DN65

TU180 laiton DN80

TU1100 laiton DN100

TU1150 laiton DN150

TU165 fonte DN65

TU180 fonte DN80

TU1100 fonte DN100

TU1150 fonte DN150

Attestation délivrée par / Certificate issue by :Nathalie Goedert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 09 janvier 2025

Date d'expiration / Expiry date : 30 mars 2028

Commentaires / Comments : Ce document est une mise à jour de l'ACS délivrée le 30 mars 2023 pour modification de références. Il garde par conséquent la même date d'expiration. / *This document is an update of the ACS issued on March 30, 2023 (references changing). Consequently, its expiry date remains the*